


Nr. obwodu	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	-
Nazwa	WLZ dopływ z TB9	Zabezpieczenie przepięciowe	Sygnalizacja napięcia	Gniazda 1-faz. ogólnego stosowania	Gniazda 1-faz. ogólnego stosowania	Gniazda 1-faz. ogólnego stosowania	Gniazda 1-faz. ogólnego stosowania	Gniazda 1-faz. ogólnego stosowania	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Zasilanie żaluzji	REZERWA -
Moc [kW]	6,8	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	0,6	0,6	-
Typ przewodu	YDY	3xLgY/LgYzo	4xLgY/LgYzo	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	-
Przekrój mm <sup>2</sup>	5x10	4/4	2,5/2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	4x1,5	4x1,5	3x1,5	-

# UKŁAD TN-S SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Rozdzielnica natynkowa 4x18 IP40  
Drzwi metalowe zamknięte na klucz,  
kolor biały, z szynami TH.

TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT REMONTU NIEKTÓRYCH SAL LEKCYJNYCH W CELU PRZYSTOSOWANIA ICH DO ZADANIA "NOWOCZESNE PRACOWNIE SKUTECZNIENIE NAUCZANIEM ZAWODOWYM W SZKOŁACH PONAD GIMNAZJALNYCH POWIATU WODZISZSKIEGO"		PODPIS	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
	RYS. NR. E-09			
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY TB11 230V		 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIDOM" MGR INŻ. ARCH. BERNARD ŁOPACZ ARCHIDOM</p> <p>TEL. 032/ 415 38 89 E-MAIL: ARCHIDOM-ARCHIDOM@WP.PL</p>	DATA: 11.2015
ADRES INWESTYCJI	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH, UL. GARCZYŃSKIEGO 1 44-300 WODZISZKA ŚLĄSKA, DZIAŁKI NR 16/6/237, 1982/234, 1672/232			STR. NR: 33
INWESTOR	POWIAT WODZISZKAŚLĄSKI UL. BOGUMIŃSKA 2, 44-300 WODZISZKA ŚLĄSKA			SKALA ---