


Nr obwodu	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
Nazwa	WŁZ dopływ z TB9	Zabezpieczenie przepięciowe	Sygnalizacja napięcia	Gniazda 1-faz. ogólnego stosowania	Gniazda 1-faz. ogólnego stosowania	Gniazda 1-faz. ogólnego stosowania	Gniazda 1-faz. ogólnego stosowania	Gniazda 1-faz. ogólnego stosowania	Gniazda 1-faz. ogólnego stosowania	Gniazda 1-faz. ogólnego stosowania	Gniazda 1-faz. ogólnego stosowania	Gniazda 1-faz. ogólnego stosowania	Zasilanie podgrzewacza pojemnościowego	Zasilanie wentylatorów	Zasilanie nagrzewnicy elektrycznej
Moc [kW]	34,8	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	0,7	3,0
Typ przewodu	YDY	3xLgY/LgYzo	4xLgY/LgYzo	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY
Przekrój mm²	5x16	4/4	2,5/2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x4

UKŁAD TN-S
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Rozdzielnica natynkowa 4x18 IP40
Drzwi metalowe zamykane na klucz,
kolor biały, z szynami TH.

Tytuł projektu		Opis projektu		Podpis	
Tytuł projektu		Opis projektu		Podpis	
Tytuł rysunku		Opis rysunku		Podpis	
Adres inwestycji		Adres inwestycji		Podpis	
Inwestor		Inwestor		Podpis	
Tytuł projektu		Opis projektu		Podpis	
Tytuł rysunku		Opis rysunku		Podpis	
Adres inwestycji		Adres inwestycji		Podpis	
Inwestor		Inwestor		Podpis	
Tytuł projektu		Opis projektu		Podpis	
Tytuł rysunku		Opis rysunku		Podpis	
Adres inwestycji		Adres inwestycji		Podpis	
Inwestor		Inwestor		Podpis	



PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIDOM"
MGR INŻ. ARCH. BERNARD ŁOPACZ
ARCHIDOM
TEL. 032/ 415 38 89
E-MAIL: ARCHIDOM-PROJEKTOWA@WP.PL

DATA: 11.2015
STR. NR: 30
SKALA: ---