



Tablica TB 0.2 (parter - budynek A) 230/400V; AC



Nr obwodu	TG/4	-	-	TB 0.2/1	TB 0.2/2	TB 0.2/3	<div></div>	TB 0.2/6	TB 0.2/7	<div></div>	TB 0.2/10	<div></div>	TB 0.2/14	<div></div>	TB 0.2/20			TB 0.2/21/cz.0/1	TB 0.2/21/cz.0/2	TB 0.2/21/cz.0/3	<div></div>	Sterowanie	TB 0.2/23/cz.0/6	TB 0.2/24/cz.0/9	TB 0.2/24/cz.0/10	TB 0.2/24/cz.0/11	<div></div>	TB 0.2/30
Ilość urz. [szt.]	1	-	-	1	7	7		2	1		1		10		4	5	8	1	3	5		-	9	1	1	-		
Moc P _i [kW]	33,3	-	-	21,1	2,1	2,1		0,6	0,5		2,0		3,0		0,2	0,24	0,37	0,05	0,13	0,21		-	0,53	0,06	0,04	0,06		-
Lokalizacja	Pom. portierni	-	-	Komunikacja	Księgowa	Sala nr 12		Sala nr 13	Sala nr 13		WC		Komunikacja		Księgowa	Sala nr 12	Sala nr 13	WC	WC	WC		-	Komunikacja	Wiatrołap	Wiatrołap	Klatka schodowa		Parter

TB0.2



Montaż: podtynkowy
Stopień ochrony: IP30
Klasa ochronności: I
Głębokość: 180mm

Ochrona przeciwporażeniowa
Samoczynne wyłączenia zasilania

Układ sieci:
TN-S

OBIEKT: „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Galczyńskiego 1”		INWESTOR: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Wodzisław Śląski 44-300, ul. Galczyńskiego 1	
TYTUŁ RYSUNKU: Etap 1- Schemat i widok rozdzielnic TB0.2		IMIE I NAZWISKO: OPRACOWAŁ: mgr inż. Krzysztof WYDRA	
BRANŻA: ELEKTRYCZNA		PROJEKTANT: mgr inż. Robert GLIŚNIK upr. nr: SLK/3359/PWOE/10 bez ograniczeń do projektowania i kierowania budową i robotami budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
NR RYS.: I / E-6.11		INDEKS ZMIAN: -	
DATA: 03.2017r.		SKALA: n/d	
NR PROJEKTU: 79/2016		FAZA: PW	
BOZIGÓRSKI		SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Dariusz LASAK upr. nr: SLK/3812/PWOE/11 bez ograniczeń do projektowania i kierowania budową i robotami budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE: Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta - zabronione.			