


Tablica TB 2.2 (II piętro - budynek A) 230/400V; AC




UWAGA!
W ramach 3. etapu rozdzielnica będzie doposażana w dodatkowe aparaty.

Nr odwodu	TG/9	-	-	TB 2.2/1
Ilość uz. [szt]	1	-	-	1
Moc P _I [kW]	44,9	-	-	25,1
Lokalizacja	Pom. portierni	-	-	Komunikacja

Ochrona przeciwporażeniowa
Samoczynne wyłączenia zasilania

Układ sieci:
TN-S

TB2.2



Montaż: podtynkowy
Stopień ochrony: IP30
Klasa ochronności: I
Głębokość: 180mm

OBIEKT: „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Galczyńskiego 1”		INWESTOR: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Wodzisław Śląski 44-300, ul. Galczyńskiego 1	
TYTUŁ RYSUNKU: Etap 1- Schemat i widok rozdzielnic TB 2.2		BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
NR RVS.: I / E-6.3		INDEKS ZMIAN: -	
DATA: 03.2017r.		SKALA: n/d	
NR PROJEKTU: 79/2016		FAZA: PW	
PROJEKTANT: mgr inż. Robert GUSIŃSKI upr. nr: SLK3359/PV/OE/10 bez ograniczeń do projektowania i kierowania budowlą i robotami budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		OPRACOWAŁ: mgr inż. Krzysztof WYDRA	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Daniel LASAK upr. nr: SLK3812/PV/OE/11 bez ograniczeń do projektowania i kierowania budowlą i robotami budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		PODPIS:	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE: Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta - zabronione			