

Przycisk wyłączenia pożarowego WG p.poż.  
(lok. wewnątrz budynku przy drzwiach  
wejściowych z korytarza szkoły do warsztatów)

Przycisk wyłączenia pożarowego WG p.poż.  
(lok. wewnątrz budynku przy głównych drzwiach  
wejściowych do budynku szkoły - wiatrolap)

Wyłącznik główny  
rozdzielniczy nN  
w stacji transformatorowej.

Rozdzielnica niskiego napięcia 400 V  
w istniejącej stacji transformatorowej. Poza zakresem opracowania.

POZA ZAKRESEM  
OPRACOWANIA  
ETPAÓW OD 1A DO 7

ZAKRES  
OPRACOWANIA  
ETAPU OD 1A DO 7

Rozdzielnica TG - zlokalizowana w portierni  
zasilanie budynku "A"

ETAP NR 1A  
- poza zakresem opracowania  
(prace już zrealizowane)

Istn. rozdzielnica  
TSCH- sala nr 8  
parter bud. "A"

Istn. rozdzielnica  
TB9- sala nr 9  
parter bud. "A"

OBIEKT:  
„Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku  
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i  
Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim przy  
ul. Gałczyńskiego 1”

INWESTOR:  
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
Wodzisław Śląski 44-300, ul. Gałczyńskiego 1

TYTUŁ RYSUNKU:  
ETAP 1.- schemat blokowy zasilania

BRANŻA:  
ELEKTRYCZNA

**BOZIGÓRSKI**

NR RYS.:	INDEKS ZMIAN:
I / E-4	-
DATA:	SKALA:
03.2017r.	-
NR PROJEKTU:	FAZA:
79/2016	PW

IMIĘ I NAZWISKO:  
OPRACOWAŁ:  
mgr inż. Krzysztof WYDRA

PROJEKTANT:  
mgr inż. Robert GLIŚNIK  
upr. nr: SLK/3359/PWOE/10 bez ograniczeń do projektowania i kierowania  
budową i robotami budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJĄCY:  
mgr inż. Daniel LASAK  
upr. nr: SLK/3812/PWOE/11 bez ograniczeń do projektowania i kierowania  
budową i robotami budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

**PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE:**  
Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody  
projektanta - zabronione.

UWAGA!  
- Rysunek czytać ze schematami i widokami rozdzielnic.  
- Stosować się do uwag zawartych w opisie technicznym.  
- Wszelkie wątpliwości wyjaśnić pisemnie z Inwestorem oraz projektantem przed  
rozpoczęciem prac i zamawianiem materiału.  
- Nie dopuszcza się zmiany kolejności wykonania poszczególnych etapów.