


Tablica TK 2.2 (II piętro - budynek A) - dedykowana do zasilania stanowisk komputerowych - 230/400V; AC




Nr obwodu	TB 2.2/1	-	-
Ilość urz. [szt.]	1	-	-
Moc P _I [kW]	25,1	-	-
Lokalizacja	Komunikacja	-	-

Ochrona przeciwporażeniowa
Samoczynne wyłączenia zasilania

Układ sieci:
TN-S

TK2.2



Montaż: podtynkowy
Stopień ochrony: IP30
Klasa ochronności: I
Głębokość: 180mm

OBIEKT: „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Galczyńskiego 1”		INWESTOR: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Wodzisław Śląski 44-300, ul. Galczyńskiego 1	
TYTUŁ RYSUNKU: Etap 1- Schemat i widok rozdzielniczy TK 2.2		IMIE I NAZWISKO: OPRACOWAŁ: mgr inż. Krzysztof WYDRA	
BRANŻA: ELEKTRYCZNA		PODPIS:	
NR RYS.: I / E-6.4		PROJEKTANT: mgr inż. Robert GUSIŃSK upr. nr: SLK/3359/PV/OE/10 bez ograniczeń do projektowania i kierowania budowlą i robotami budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
DATA: 03.2017r.		SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Daniel LASAK upr. nr: SLK/3812/PV/OE/11 bez ograniczeń do projektowania i kierowania budowlą i robotami budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
NR PROJEKTU: 79/2016		FAZA: PW	
BOZIGÓRSKI		PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE: Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta - zabronione	