



Tablica TB 1.2 (I piętro - budynek A) 230/400V; AC



TB1.2

Nr obwodu	TG/7	-	-	TB 1.2/1
Ilość urz. [szt]	1	-	-	1
Moc P _I [kW]	30.2	-	-	7.8
Lokalizacja	Pom. portierni	-	-	Komunikacja

Ochrona przeciwporażeniowa
Samoczynne wyłączenia zasilania

Układ sieci:
TN-S

Montaż: podtynkowy
Stopień ochrony: IP30
Klasa ochronności: I
Głębokość: 180mm

OBIEKT: „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Galczyńskiego 1”		INWESTOR: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Wodzisław Śląski 44-300, ul. Galczyńskiego 1	
TYTUŁ RYSUNKU: Etap 1- Schemat i widok rozdzielnic TB 1.2		IMIE I NAZWISKO: OPRACOWAŁ: mgr inż. Krzysztof WYDRA	
BRANŻA: ELEKTRYCZNA		PODPIS:	
NR RVS.: I / E-6.7		PROJEKTANT: mgr inż. Robert GUSIŃNIK	
DATA: 03.2017r.		mgr inż. Daniel LASAK	
NR PROJEKTU: 79/2016		mgr inż. SŁK3812/PWO/E/11 bez ograniczeń do projektowania i kierowania budowlą i robotami budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
FAZA: PW		mgr inż. SŁK3812/PWO/E/11 bez ograniczeń do projektowania i kierowania budowlą i robotami budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
BOZIGORSKI		PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE: Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta - zabronione	