


Tablica TK 1.2 (I piętro - budynek A) - dedykowana do zasilania stanowisk komputerowych - 230/400V; AC




Nr obwodu	TB 1.2/1	-	TK 1.2/1	TK 1.2/2	TK 1.2/3		TK 1.2/5	TK 1.2/6	REZERWA
Ilość uzł. [szt]	1	-	5	6	5		5	5	
Moc P [kW]	7,8	-	1,5	1,8	1,5		1,5	1,5	
Lokalizacja	Komunikacja	-	Sala nr 120	Sala nr 121	Sala nr 122		Sala nr 123	Sala nr 124	

Ochrona przeciwporażeniowa  
Samoczynne wyłączenia zasilania

Układ sieci:  
TN-S

TK1.2



Montaż: podtynkowy  
Stopień ochrony: IP30  
Klasa ochronności: I  
Głębokość: 180mm

OBIEKT: „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Galczyńskiego 1”		INWESTOR: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Wodzisław Śląski 44-300, ul. Galczyńskiego 1	
TYTUŁ RYSUNKU: Etap 1- Schemat i widok rozdzielniczy TK 1.2		BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
NR RVS.: I / E-6-8		INDEKS ZMIAN: -	
DATA: 03.2017r.		SKALA: n/d	
NR PROJEKTU: 79/2016		FAZA: PW	
IMIE I NAZWISKO: OPRACOWAŁ: mgr inż. Krzysztof WYDRA		PODPIS:	
PROJEKTANT: mgr inż. Robert GUSIŃSK upr. nr: SLK3359/PV/OE/10 bez ograniczeń do projektowania i kierowania budowlą i robotami budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Daniel LASAK upr. nr: SLK3812/PV/OE/11 bez ograniczeń do projektowania i kierowania budowlą i robotami budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE: Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta - zabronione			